



Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes NRW, 40190 Düsseldorf

Batholomäus GmbH
Bussenblick 10
89607 Emerkingen

23. Mai 2008

Seite 1 von 1

Aktenzeichen
(bei Antwort bitte angeben)
VI Bauen A 4 - 230.25

Herr Czepuck
Telefon 0211 3843-62 26
Fax 0211 3843-Fax
Knut.Czepuck@MBV.NRW.de

LüAR NRW - Lüftungsanlagenrichtlinie

Bild 1.1. Schottlösung

Ihr Schreiben vom 14. Mai 2008, Az. B/Pe

Sehr geehrter Herr Bartholomäus,


so wie Sie Ihre Kaltrauchsperrung Typ KRS-M beschreiben, soll diese Sperrung bis zu 260 ° C temperaturbeständig sein und bis zu einer Druckdifferenz von 15 Pa in Strömungsrichtung geschlossen bleiben. Ein Rückströmen (entgegen der Strömungsrichtung) durch die Sperrung soll sicher verhindert sein.

Die weiteren Anforderungen in Bezug auf die Brandschutzklappen der LüAR NRW bei Ausführungen von Schottlösungen entsprechend Bild 1.1 LüAR NRW gelten als erfüllt, wenn durch sonstige Verschlüsse in den abzweigenden Leitungen des Leitungsstranges bei Stillstand des Ventilators oder Schließen einer anderen Brandschutzklappe im selben Leitungsstrang eine Rauchübertragung in andere Geschosse selbsttätig verhindert wird.

Wenn die genannten Eigenschaften der Kaltrauchsperrung Typ KRS-M erfüllt sind, habe ich keine Bedenken, diese als sonstigen Verschluss gem. der weiteren Anforderungen in Bezug auf die Brandschutzklappen gem. Bild 1.1. LüAR zu verwenden.

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Erläuterungen weitergeholfen zu haben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


(Czepuck)

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Jürgensplatz 1
40219 Düsseldorf
Telefon 0211 3843-0
Telefax 0211 3843-9110
poststelle@mbv.nrw.de
www.mbv.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
Straßenbahnlinien 704, 709 bis
Haltestelle Landtag/Kniebrücke,
Straßenbahnlinie 719 bis
Haltestelle Polizeipräsidium